

АКТ 207/11

ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

г. Назрань

30.11.2022г

Объект ГБОУ «Детский сад №14 г. Назрань «Звездочка» 386104, РИ, г. Назрань, ул. Хашиева, д.44

Представитель заказчика: / Ахмедов В.П.

Представитель обслуживающей организации:

Инженер –бригадир ИРО ВДПО Берсанов Рустам Х.

Произвел осмотр охранно-пожарной СИГНАЛИЗАЦИИ и ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

В здании ГБОУ «Детский сад №14 г. Назрань «Звездочка» 386104, РИ, г. Назрань, ул. Хашиева, д.44

Проведены регламентные работы охранно-пожарной СИГНАЛИЗАЦИИ и ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

(внешний осмотр, чистка датчиков дыма, пожарных кнопок, целостность шлейфов). Для проверки работоспособности смонтированной установки произведено комплексное опробование: проверка прохождения сигналов «Внимание», «Пожар», «Норма», сигналов светового и звукового оповещения, контроль пусковых цепей на обрыв и замыкание, прохождение сигнала «Пуск», возврат системы в дежурный режим.

В результате испытания установлено: охранно-пожарной СИГНАЛИЗАЦИИ и ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

Работают, НОРМАЛЬНО.

Работы выполнены полностью, приняты: Стороны претензий не имеют.

Представители:

Заказчика:

Обслуживающей организации:

Берсанов Р.Х.

