

А К Т

проверки пожарных водоисточников

Мы, нижеподписавшиеся;

Представитель ИПСЧ: начальник 2-го караула _____

Представитель ОНД: инспектор ОНД и ПР г. Назрань и Назрановского района _____

представитель водопроводной службы города (объекта): _____

Составили настоящий акт в том, что «24» января 2023 года

произведена проверка технического состояния пожарного водоисточника

Результат проверки

№ п/п	№ водоисточника	Адрес водоисточника	Состояние водоисточника (вид неисправности)
1.72	ПГ-72	г. Назрань ул. Хашиева №44 (Дет сад Звездочка)	Не исправен (шток не открывается в связи с отрицательными погодными условиями)

Представитель ИПСЧ: начальник 2 караула _____

Представитель ОНД: Заместитель начальника отдела ОНД и ПР г. Назрань и

Назрановского района _____

представитель водопроводной службы города (объекта): _____

«24» января 2023 года